

Акт готовности образовательного учреждения к 2023 / 2024 учебному году

Составлен «11» августа 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красноурьинская детская музыкальная школа № 1»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

624447, Свердловская обл., г. Красноурьинск, ул. Карла Маркса, д.16

3. Фактический адрес:

624447, Свердловская обл., г. Красноурьинск, ул. Карла Маркса, д.16

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания: 1947 г.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:

Шотт Светлана Мирославовна, директор МБУ ДО «Красноурьинская ДМШ № 1»

Тел. 8 (343 84) 6-23-10

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о муниципальном органе «Управление культуры городского округа Красноурьинск», утверждённого решением Красноурьинской городской Думы от 26.04.2012 г. № 15, в целях своевременного устранения нарушения санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической защищённости, при подготовке детских школ искусств к 2023-2024 учебному году, приказом Муниципального органа «Управление культуры городского округа Красноурьинск» от 05.06.2023 № 49-о «О подготовке детских школ искусств городского округа Красноурьинск к 2023-2024 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Ивлевой Ирины Владимировны, заместителя Главы Администрации городского округа Красноурьинск;

7.2. Тукмаковой Ольги Николаевны, начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Красноурьинск»;

7.3. Дегтевой Евгении Валерьевны, заместителя начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Красноурьинск»

7.4. Незамутдинова Рашида Киямовича, начальника муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Красноурьинск»

7.5. Ярославцева Андрея Александровича, заместителя начальника ОНДиПР ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

8. От образовательной организации (ФИО, должность):

Шотт Светлана Мирославовна, директор МБУ ДО «Красноурьинская ДМШ № 1»

9. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году

готова

(готова / не готова)

Заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск



И.В. Ивлева

Начальник муниципального органа
«Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»



О.Н. Тукмакова

Заместитель начальника муниципального органа
«Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»



Е.В. Дегтева

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление гражданской защиты
городского округа Краснотурьинск»



Р.К. Незамутдинов

Заместитель начальника ОНДиПР ГО
Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области»



А.А. Ярославцев

«11» августа 2023 г.

Приложение к Акту готовности

детских школ искусств
городского округа Красногурьевинск
к 2023/2024 учебному году

Акт составлен «11» августа 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красногурьевинская детская музыкальная школа № 1» (полное наименование образовательной организации)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав новая редакция утвержден приказом муниципального органа управления культуры № 100-о от 04.12.2018 г. и зарегистрирован инспекцией федеральной службы по инспекции федеральной налоговой по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург от 18.12.2018 г.	В наличии
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	Свидетельство о государственной регистрации права на здание - повторное, взамен свидетельств 18.08.2005 г., 02.08.2012 г. от 01 декабря 2015 г.	В наличии
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок - повторное, взамен свидетельств 21.06.2004 г., 02.08.2012 г. от 01 декабря 2015 г.	В наличии
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности	Лицензия № 18305 от 29.02.2016 г. (серия 66Л01 № 0004658) и приложение № 1 серия 66П01 № 0011593) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области: дополнительное образование детей и взрослых именуется 1) Начальное художественное образование: - фортепиано - оркестровые инструменты	В наличии
5.	Наличие образовательных программ		В наличии

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<ul style="list-style-type: none"> - народные инструменты - сольное пение - эстрадный вокал 2) Предпрофессиональное образование: <ul style="list-style-type: none"> - фортепиано - духовые и ударные инструменты - струнные инструменты - народные инструменты 2) Общеразвивающее образование: <ul style="list-style-type: none"> - фортепиано - духовые и ударные инструменты - струнные инструменты - народные инструменты - эстрадный вокал 	
6.	Наличие программ развития образовательной организации	Программа развития МБУ ДО «Красноурьинская ДМШ № 1 на 2023-2027 г.г.», утвержденная Приказом от 22.01.2023 г. № 16/1 на пять лет.	В наличии
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023г. учебный год	Проект плана работы, утверждение состоится на педагогическом совете 31.08.2023 г.	В наличии проект
8.	Количество зданий (объектов) организации	1) 1 единица 2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 единица	В соответствии
9.	Условия работы образовательной организации	1) В две смены	В соответствии
10	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся – 600 человек; 2) количество классов по комплектованию - 33; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки – 252 человека;	В соответствии
11	Укомплектованность образовательной организации кадрами	по штатному расписанию: руководитель - 1; преподаватель - 23; концертмейстер - 6; иные работники - 22 2) по факту: руководитель - 1; преподаватель - 23;	В соответствии

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>концертмейстер - 5; иные работники - 21; 3) наличие вакансий 4 ед.:</p> <p>преподаватель по классу фортепиано преподаватель по классу гитара преподаватель по классу флейта руководитель хора</p>	
	Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
12	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>Системы отопления, водоснабжения и канализации находятся в удовлетворительном состоянии (акты осмотра оборудования МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» от 26 июня 2023 г). Готовность технического состояния систем проверена ИП Князев на основании договора аварийного обслуживания № 13/2023 от 31.01.2023; по графику до 08 августа 2023 г.</p> <p>В системе отопления проведены следующие работы: Поверка приборов учета в ИТП (тепловычислитель СТП 941; преобразователи ПРЭМ 2шт); промывка системы отопления 1 и 3 этажей; В системе холодного водоснабжения и водоотведения проведены следующие работы: Замена кранов в пожарных гидрантах- 9шт по результатам проверки системы противопожарного водопровода; ревизия сантехнического оборудования; замена части сантехнической арматуры в санузле 1 этаж; замена клапана и регулирование системы слива в санузле 3 этаж;</p>	В соответствии
13	<p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	Оснащены	В соответствии
14	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями ФГОТ (в процентах)</p>	<p>имеются в соответствии с требованиями ФГОТ – 11 501 экземпляр (на 1 учащегося в среднем приходится 46 сборников)</p>	В соответствии
	Пожарная безопасность образовательной организации		
15	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам</p>	Не имеется	В соответствии

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
16.	<p>гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)</p> <p>Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)</p>	<p>1) обучение руководителя организации удостоверение о повышении квалификации № 248388013959 от 28.07.2023 г. (действительно 3 года);</p> <p>2) обучение заместителя руководителя по УВР удостоверение о повышении квалификации № 248388013958 от 28.07.2023 г. (действительно 3 года);</p> <p>3) обучение начальника хозяйственного отдела удостоверение о повышении квалификации № 248388013960 от 28.07.2023 г. (действительно 3 года);</p> <p>4) эвакуационные учения с обучающимися – 2 раза в год</p>	В наличии
17.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) имеются в полном объеме (9 пожарных кранов, 11 огнетушителей ОП4);</p> <p>2) журнал учета первичных средств пожаротушения имеется;</p> <p>3) средства индивидуальной защиты (самоспасатели)</p> <p>4) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты имеется</p> <p>5) акты обслуживающей организации системы пожаротушения (ООО «УралСпецАвтоматика» договор № К 24-23 от 07.04.2023 г. 28.06.2023 г. гидроиспытания системы внутреннего потивопожарного водопровода и перекатка рукавов</p> <p>проверка огнетушителей ООО «УралСпецАвтоматика» договор К 24-23 от 07.04.2023 г.</p> <p>6) 02.08.2022 г – огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций ООО «Огнеборец» договор № 231 от 01.08.2022 г.</p>	В наличии
18.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) Установлена система АПС в соответствии с требованиями Госпожнадзора (договор № 1, № 9 от 02.07.2015 г.),</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения:</p> <p>3) техническое обслуживание - обслуживающая организация «Управление гражданской защиты городского округа Красноурьинск» безвозмездный договор № 1К/МШ от 11.01.2023 г.</p> <p>3) наличие ответственного лица – приказ. № 03-02/8-О от 09.01.2023 г «О</p>	В наличии

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>назначении ответственных за противопожарную безопасность, ОТ, ТБ, ГО и ЧС»; приказ № 03-02/44-О от 13.07.2023 г. и приказ № 03-02/46-О «О внесении изменений» в приказ № 03-02/8-О от 09.01.2023 г «О назначении ответственных за противопожарную безопасность ОТ, ТБ, ГО и ЧС»</p> <p>4) наличие и исправность АПС, системы оповещения (договор № 53610/с от 10.01.2023 г. услуги по технической поддержке, круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности оборудования системы пожарной мониторинга ПАК ОКО для дублирования сигнала «Пожар»)</p> <p>5) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: имеется</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса: акустические каналы «Рокот», приемно-контрольный прибор «Магистр-16»;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматики не имеется</p>	В соответствии
19.	Состояние путей эвакуации		В соответствии
20.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Технический отчет по результатам испытания электрооборудования, замеры сопротивления проводки (договор № АСГ 050 от 19 апреля 2023 г.) ООО «АС Групп» г. Краснотаурьинск.	В соответствии
21.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	внутреннее противопожарное водоснабжение имеется, готово к эксплуатации, согласно актам допуска ООО «УралСпецАвтоматика» от 28.06.2023 г.	В соответствии
22.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в отделе надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотаурьинск, ГО Карпинск Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 28.05.2021 г. регистрационный номер 00321165-ТО-684	В соответствии
23.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия	
		Не имеется	В соответствии

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
24.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи	1) обучение руководителя организации оказанию первой доврачебной помощи и сотрудников; общее количество обученных 25 чел. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии № 716-1 от 25.05.2023 г. 2) профессиональная гигиеническая подготовка: проводится 1 в 2 года - согласно утвержденному плану 2023 год –23 чел.	В соответствии
25.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации)	организация питьевого режима: кулер бутилированная вода (имеются сертификаты качества) одноразовые стаканчики. Отбор проб на качество питьевой воды проводится ежемесячно, согласно утвержденному графика производственного контроля.	В соответствии
26.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком	Согласно, утвержденному списка контингентов, на основании приказа № 29н. График прохождения май- август 2023 г. 38 работников – ООО «Дельта Мед» г. Серов	В соответствии
27.	Наличие сертификата по программе «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда»	Прошли обучение, с получением сертификата по программе «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда» 8 сотрудников учреждения.	В соответствии
	Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
28.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) имеется, исправно; 2) вывод КТС - ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области; 3) назначение ответственного в организации – директор – Шотт С.М., зам. директора по УВР – Буревская И.В., начальник ХО – Кайзер Н. В.; 4) договор на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации на объекте № 6761N00244 от 16.01.2023 г. ФГУП «Охрана» МВД России по Свердловской области 5) договор об оказании услуги по экстренному прибытию наряда группы задержания Красноуральского ОВО – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области при поступлении сообщения о несанкционированном проникновении на объект № 246 от 10.01.2023г. 6) ООО «Око-Охрана» договор № 53610/с от 10.01.2023 г. услуги по	В соответствии

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p><i>технической поддержке, круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга ПАК ОКО для дублирования сигнала «Пожар» и прохождение сигнала в 57ПЧ</i></p>	
29	Организация физической охраны	<p>1) в дневное время и ночное время: предусмотрено в штатном расписании – сторож</p>	В соответствии
30	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие имеются; 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации - 9, по периметру - 4); 3) вывод изображения – сторожа на вахте; 4) назначение ответственного - начальник ХО – Кайзер Н. В.;</p>	В соответствии
31	Обучение антитеррористической защищенности	<p>1) назначение ответственного в организации – Инструкция руководителя и учреждения культуры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности; 2) обучение сотрудников и обучающихся – инструкциям по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в МСМПЛ Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательной организации»: Шотт С.М.- рег. ном. 24П561 № 3462 от 23.07.2020 г.; Кайзер Н.В. рег. ном. 24П561 № 3460 от 23.07.2020 г.;</p>	В соответствии
32	Наличие освещения по периметру	<p>1) имеется; 2) исправно.</p>	В соответствии
33	Паспорт безопасности	<p>Акт обследования и категорирования; Паспорт безопасности. Разработан и согласован: ФСБ России по Свердловской области; УФС ВНГ РФ по Свердловской области; Межмуниципальный отдел МВД России «Красногурьинский»</p>	
Информационная безопасность			
34	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы	Нет	Нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	профилактике детского травматизма в образовательной организации		
46	Наличие инструкций по охране труда	Имеется (с ИОТ01/01 по ИОТ 01/45)	В соответствии
47	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Имеется	В соответствии
48	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	2 раза в год	В соответствии
49	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего 38. 2) количество аттестованных рабочих мест 52; 3) количество неаттестованных рабочих мест 0, 	В соответствии
Ремонтные работы			
50	Проведение капитального ремонта	Нет	
51	Проведение текущего ремонта	<p>Проведены следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена оборудования тревожной сигнализации и перенос приемного датчика; - установка второй стационарной тревожной кнопки в кабинете руководителя; - восстановление части стены в подсобном помещении № 6; - установка беспроводного звонка (кнопка вызова) доступная среда; - ремонт фронтальных стен в теоретических классах для установки интерактивного оборудования; - установка вывески на фасаде здания шрифт Брайля; -- замена освещения на светодиодное кабинеты №№ 27, 28; 45 - оштукатуривание и покраска стен лестничного марша 1-3 этажей; - оштукатуривание и покраска стен и потолка хорового класса № 26, теоретического класса № 37, класса народных инструментов № 45; - замена шаровых кранов в точках водораздачи 1, 2 эт. санузлы; - изготовление, монтаж и покраска новой урны; - замена розеток в теоретических классах и установка дополнительных под интерактивное оборудование; - покраска части стен и потолка в кабинете духовых инструментов № 14; - ремонт и покраска части панелей на 2-3 этажах. 	В соответствии